

Таблица 1. Определение величины и уровня потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям территориальной сетевой организации

ООО "Трансэнерго"

(наименование территориальной сетевой организации)

Наименование показателя	Ед. измерения	Всего	В том числе по уровню напряжения				НН
			ВН	СН1	СН2		
1	2	3	4	5	6	7	
Базовый период (2015 год)							
Поступление в сеть из других организаций, в том числе:	тыс. кВт ч	1,58	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
из сетей ФСК	тыс. кВт ч	0,00					
от генерирующих компаний и блок-станций	тыс. кВт ч	0,00					
от смежных сетевых организаций	тыс. кВт ч	1,58				1,58	0,00
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформации)	тыс. кВт ч	0,00		0,00		0,00	0,00
из ВН	тыс. кВт ч						
из СН1	тыс. кВт ч						
из СН2	тыс. кВт ч						
Отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт ч	1,58		0,00		1,58	0,00
Фактические потери электроэнергии	тыс. кВт ч	0,17		0,00		0,17	0,00
	%	10,83		0,00		10,83	0,00
Полезный отпуск всего	тыс. кВт ч	1,41		0,00		1,41	0,00
в т.ч. на сторонних потребителей	тыс. кВт ч	1,41		0,00		1,41	0,00
Доля передачи сторонним потребителям	%	100,00		0,00		100,00	0,00
Протяженность линий (воздушных и кабельных) электропередачи в одноцепном выражении	км	0,83				0,83	
Протяженность воздушных линий электропередачи в одноцепном выражении	км	0,00				0,00	
Соотношение протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении (доля ВЛ)	%						
Норматив потерь электроэнергии по приказу Минэнерго России от 30.09.2014 № 674	%		2,07		3,22	6,12	0,00
Регулируемый период (2015 год)							
Поступление в сеть из других организаций, в том числе:	тыс. кВт ч	6,82	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00
из сетей ФСК	тыс. кВт ч	0,00					
от генерирующих компаний и блок-станций	тыс. кВт ч	0,00					
от смежных сетевых организаций	тыс. кВт ч	6,82				6,82	0,29
Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформации)	тыс. кВт ч	0,29		0,00		0,00	0,29
из ВН	тыс. кВт ч						
из СН1	тыс. кВт ч						
из СН2	тыс. кВт ч						
Плановый отпуск электроэнергии в сеть	тыс. кВт ч	6,82		0,00		6,82	0,29
Уровень потерь электроэнергии	%	6,12		0,00		6,12	0,00
Величина потерь электроэнергии	тыс. кВт ч	0,42		0,00		0,42	0,00
Полезный отпуск всего	тыс. кВт ч	6,40		0,00		6,11	0,29
в т.ч. на сторонних потребителей	тыс. кВт ч	6,40		0,00		6,11	0,29
Доля передачи сторонним потребителям	%	100,00		0,00		100,00	0,00
На сторонних потребителей (2015 год)							
Поступление	тыс. кВт ч	6,80	0,00	0,00	0,00	6,51	0,29
Уровень потерь электроэнергии	%	5,86	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
Величина потерь электроэнергии	тыс. кВт ч	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
Полезный отпуск	тыс. кВт ч	6,40	0,00	0,00	0,00	6,11	0,29

Примечание:

Данные о поступлении в сеть в базовом периоде принимаются в соответствии с отчетной формой № 46-ЭЭ (передача)

